

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«01» августа 2022 г.

учётный № проверки 56220061000200963336

Согласование с органами прокуратуры Российской Федерации: не требуется



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, тел. (3532) 49-92-26,

e-mail: oren@56.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований

пожарной безопасности № 282/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Нежинский  
лицей Оренбургского района»

Во исполнении решения, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (главного государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Пасечного Александра Викторовича № 282 от «01» августа 2022 года, в период с «08» августа 2022 г. по «19» августа 2022 г. старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области лейтенантом внутренней службы Кузнецовым Никитой Васильевичем проведено контрольное (надзорное) мероприятие - плановая выездная проверка по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, село Нежинка, улица Парковская, дом 47, улица Нежинка, дом 46 в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица, директор МАОУ «Нежинский лицей» Джуламанова Жанчак Балобековна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
с. Нежинка, ул. Парковская, д. 47				
1.	При срабатывании автоматической пожарной сигнализации не происходит автоматическое отключение систем общеобменной	ст. 4, ст. 6, ст. 52 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ; СП 7.13130.2013 п. 6.24; ППР в РФ п. 54	01.04.2023	



	вентиляции воздуха в пищеблоке		
2.	Конструкция карниза здания школы выполнена из материалов с показателями группы горючести более чем НГ, Г1 (фактически – деревянные доски)	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; СП 2.13130.2020 п. 5.4.5.	01.04.2023
3.	Заполнение проемов (двери) в противопожарных перегородках (пищеблок, электрощитовая) выполнены не противопожарными с пределом огнестойкости менее EI 60	ст. 4, ст. 6, ст. 88 таб. 24 Федерального закона от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2020	01.04.2023
4.	На систему противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей при пожаре) в здании школы отсутствует техническая документация (акты ввода в эксплуатацию, проект)	ППР в РФ п. 54	01.04.2023
5.	Не организовано проведение проверок (в части водоотдачи) источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	ППР в РФ п. 48	01.04.2023
6.	Из коридора длиной более 15 метров без естественного проветривания не предусмотрено удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции (коридор 1 этажа в районе пищеблока)	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013	01.04.2023
7.	Устройства для открывания окон в лестничной клетке расположены на высоте более 1,7 м. от лестничной клетки	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; СП 2.13130.2020 п. 5.4.16.	01.04.2023
8.	В полу на путях эвакуации из помещений спортивного зала, допускаются перепады высот менее 45 см. (фактически – от 0,17 до 0,22 м.). В месте перепада высот не предусмотрена лестница с количеством ступеней не менее 3-х или пандус с уклоном не более 1:6	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5	01.04.2023
9.	Высота ограждений лестниц в	ст. 4, 6, 89 Федеральный закон	01.04.2023



	лестничных клетках выполнена менее 1,2 метра (фактически от 1 м. до 1,04 м.)	от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	
с. Нежинка, ул. Нежинская, д. 46			
10.	Допущено устройство перегородок из материалов с классом пожарной опасности более, чем К1 (малопожароопасные) - (перегородка в кабинете биологии и химии выполнена при помощи деревянного каркаса и листов ДВП, ДСП)	Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 87 табл. 22; СП 2.13130.2020 п. 6.7.1 таблица № 6.10	01.04.2023

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

*Директор МЧС, Нежинский м/р  
Оренбургского района Дюдамакова А.Б.  
19.08.2022*

(дата, должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*А.Б.*  
(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР  
по г. Оренбургу и Оренбургскому району  
УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Оренбургской области  
лейтенант внутренней службы  
Кузнецов Никита Васильевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

